IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Datum/*Date:* 22.01.2015 Mew/Cey/st

PRÜFZEUGNIS
TEST CERTIFICATE

Nr./*No.:* 2015 20200/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen
slip resistance test of floorings

1	**Auftraggeber/** ***Customer***	Hahn Kunststoffe GmbH Gebäude 1027 55483 Hahn Flughafen
2	**Prüfmuster/** ***Test specimen***	Bodenplatten aus wiederaufbereiteten Polyolefinen Typ / *type*: hanit® Kabelkanal-Abdeckplatte
2.1	Hersteller/ *Manufacturer*	Hahn Kunststoffe GmbH
2.2	Bauart, Bezeichnung/ *Type, designation*	Kabelkanal-Abdeckplatte mit Duett-Tränen-Oberfläche
	Kennzeichnung/ *Marking*	-.-
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung/ *Intended use*	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr *Use in working areas with slipping hazards*
2.4	Datum der Herstellung/ *Date of fabrication*	-.-
2.5	Weitere Angaben/ *Further details*	Form und Größe / *size* (mm): auf Anfrage Farbe / *colour*: braun Oberfläche / *surface*: raue Duett-Tränenstruktur

IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

3 Prüfung/ *Testing*

3.1	Art der Prüfung/ *Type of test*	Baumusterprüfung *type-examination*
3.2	Datum der Prüfung/ *Date of testing*	20.01.2015
3.3	Prüfverfahren, -grundlagen/ *Test method, requirements*	DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Prüfergebnis / *test result*:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: *Total mean of inclination angle:*	15,4 °
Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: *Total mean of displacement volume:*	> 10,0 cm³/dm²

4 Beurteilung, Eignung/ *Assessment, suitability* (Besondere Hinweise/ *Special remarks*)

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: *Evaluation group of slip resistance:*	R 10
Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: *Evaluation group of displacement volume:*	V 10

Prüfstellen / *testing institute*:
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ *Validity of Test Certificate*

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

21.01.2020

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

6 Allgemeine Hinweise/
General remarks

Dieses Prüfzeugnis besteht aus
The present Test Certificate consists of **3** Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.
Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.

Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.
The present Test Certificate does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.
In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Für die Beurteilung *For the assessment*	Für die Prüfung *For the testing*
Dr.-Ing. Detlef Mewes Fachzertifizierer(in) *Certification officer*	Orhan Ceylan Leiter(in) des Prüflabors *Head of Testlaboratory*